

安全電流之變化率

周圍溫度對安全電流之變化率

周溫℃	20	25	30	35	40	45	50
變化率	1.18	1.14	1.09	1.05	1.00	0.95	0.89

埋設深度對安全電流之變化率

埋設深度 (cm)	50~70	71~90	91~110	111~130	131~150
變化率	1.09	1.05	1.03	1.01	1.0

PVC電線管路工事安全電流減少係數

同一管內電線數	3以下	4	5~6	7~15	16~40	41~60	61以上
電流減少係數	0.70	0.63	0.56	0.49	0.43	0.39	0.34