

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：元遠實業股份有限公司

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：93 年 9 月 28 日

四、認可有效期限：自 108 年 9 月 28 日起至 113 年 9 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9325	型號	PEWC-HR-002
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380℃	完成外徑	15mm 以上，未滿 30mm
電壓 (Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 108 年 10 月 24 日核發之證書編號 CFS-A108-0917 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：元遠實業股份有限公司

(四) 所在地：桃園市場梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：93 年 9 月 28 日

四、認可有效期限：自 108 年 9 月 28 日起至 113 年 9 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9326	型號	PEWC-HR-004
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380°C	完成外徑	15mm 以上，未滿 30mm
電壓 (Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 108 年 10 月 24 日核發之證書編號 CFS-A108-0918 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司
 (二) 統一編號：03064800
 (三) 負責人：元遠實業股份有限公司
 (四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 12 月 24 日

四、認可有效期限：自 111 年 12 月 24 日起至 116 年 12 月 23 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9613	型號	PEWC-HR-005(380°C)
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380°C	完成外徑	未滿 15mm
電壓 (Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司
 (二) 統一編號：03064800
 (三) 負責人：元遠實業股份有限公司
 (四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 17 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 17 日起至 117 年 1 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9614	型號	PEWC-HR-006
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380°C	完成外徑	未滿 15mm
電壓 (Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。